令和６年　２月度　排ガス測定結果一覧　　立華株式会社

		ＰＳ焼却炉 １号機 ＢＦ出口	ＰＳ焼却炉 ２号機 ＢＦ出口	ＰＳ焼却炉 １号機 ２号機煙突	ＰＳ焼却炉 ３号機 ＢＦ出口	ＰＳ焼却炉 ４号機	届出値
測定日		R6.2.1	R6.2.2	R6.2.2	R6.2.3	R6.2.5	－
湿りガス量(m^3/h)		19200	17500	35400	17500	53300	26580注2注3 59020注4
乾きガス量(m^3/h)		12000	12700	24500	10900	34600	16770注2 16530注3 36000注4
排出ガス温度(℃)		182	180	164	181	203	－
水分量(%)		37.3	27.2	30.8	37.6	35.1	－
酸素濃度(%)		12.0	10.4	9.6	10.8	8.4	－
ばいじん	実測濃度 (g/m^3)	0.026	<0.010	－	<0.010	<0.010	－
	補正濃度 (g/m^3)	0.025	<0.010	－	<0.010	<0.010	0.05注2注3 0.04注4
窒素酸化物	実測濃度 (cm^3/m^3)	44	51	－	37	45	－
	補正濃度 (cm^3/m^3)	43	43	－	31	32	100
硫黄酸化物	実測濃度 (ppm)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	6.5注2 6.6注3 6.33注4
	排出量 (m^3/h)	<0.0240	<0.0254	<0.0490	<0.0218	<0.0692	0.44注2 0.34注3 0.89注4
塩化水素	実測濃度 (mg/m^3)	<5.0	<5.0	－	<5.0	<5.0	－
	補正濃度 (mg/m^3)	<5.0	<5.0	－	<5.0	<5.0	160注2 350注3 700注4
ＰＣＢ(mg/m^3)		<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	－

（注１）ばいじん、窒素酸化物の補正濃度は、標準酸素濃度12.0%で計算した。
（注２）ＰＳ焼却炉１号機ＢＦ出口及びＰＳ焼却炉２号機ＢＦ出口
（注３）ＰＳ焼却炉３号機ＢＦ出口
（注４）ＰＳ焼却炉４号機